



# ZeroLeak Big

ref. CLOR55019

Produit approprié pour prévenir et réparer les fuites de gaz réfrigérant dans les installations industrielles.

Convient pour les fluides frigorigènes suivants :

R32 - R280 - R404 - R407 - R410 - R141 - R417 - R12 - R22 etc.

## INSTRUCTIONS

1. Activez le climatiseur et fixez la température au minimum.
2. Identifiez la vanne de charge du climatiseur et connectez l'adaptateur.
3. Connectez la seringue et l'adaptateur et fermez la vanne de départ.
4. Introduisez ZEROLEAK BIG dans le système.
5. Réouvrez la vanne de départ.
6. Déconnectez la seringue.
7. Maintenez le climatiseur actif pendant au moins 20 minutes.

La seringue est apte à être injectée dans les installations contenant jusqu'à 20 kg de gaz réfrigérant.

Attention: ne pas utiliser dans les installations avec moins de 700 gr.

IMPORTÉ PAR